

ラック対応製品一覧

PRIMERGY製品のラック占有ユニット数と搭載可否表(本体)

※販売中のラック

2024/08 現在

| ラックマウント装置 | 占有 ユニット数 | 装置風量 m³/min | ラック | | |
|--|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---|
| | | | PY-RBRCA PY-RBRBCB | PY-RBRCA3 PY-RBRBCB3 | 19R-272A2 19R-273A2 19R-273B2 19R-274A2 19R-274B2 19R-261A2 19R-262A2 19R-264A2 19R-264B2 |
| PRIMERGY RX1330 M6 注7 | 1U | 確認中 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX1330 M5 注7 | 1U | 確認中 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX1330 M4 注7 | 1U | 0.93 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2520 M5 注7 | 2U | 4.43 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2530 M7 注7 | 1U | 4.2 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2530 M6/M7 (Short Depth 鎮体) 注7 | 1U | 4.0 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2530 M6 注7 | 1U | 4.0 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2530 M5 注7 | 1U | 2.0 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2540 M7 注7 | 2U | 7.1 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2540 M6 注7 | 2U | 7.2 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2540 M5 注7 | 2U | 4.17 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX4770 M7 注7 | 3U | 12.82 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX4770 M6 注7 | 3U | 9.97 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX4770 M5 注5 | 4U | 6.14 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX1440 M2 注7 | 1U | 1.14 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2450 M1 | 2U | 3.35 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2450 M2 注7 | 2U | 2.43 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY TX1330 M6 注7 | 4U | 確認中 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY TX1330 M5 注7 | 4U | 確認中 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY TX1330 M4 注7 | 4U | 2.4 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY TX2550 M7 注7 | 4U | 4.65 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY TX2550 M5 注7 | 4U | 5.27 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY TX2550 M4 注7 | 4U | 5.22 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY CX400 M7シャーシ 注7 | 2U | 6.00 | ○ | △注2 | △注2, 8 |
| PRIMERGY CX400 M7シャーシ(2.5インチ PCIe SSD) 注7 | 2U | 6.00 | ○ | △注2 | △注2, 8 |
| PRIMERGY CX400 M6シャーシ(空冷) 注7 | 2U | 5.47 | ○ | △注2 | △注2, 8 |
| PRIMERGY CX400 M4シャーシ(空冷) 注1,7 | 2U | 4.52 | ○ | △注2 | △注2 |
| PRIMERGY CX600 M1シャーシ(空冷) 注1 | 2U | 6.5 | ○ | △注2,6 | △注2,4:19R-27xx -:19R-26xx |
| PRIMERGY RX1330 M2,M3 | 1U | 1.25 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX1330 M1 | 1U | 0.95 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX100 S8 | 1U | 0.95 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX100 S7 | 1U | 0.95 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX100 S6 | 1U | 1.3 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX100 S5 | 1U | 1.1 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX100 S4 | 1U | 1.1 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX2530 M4 注7 | 1U | 2.0 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2530 M2 | 1U | 2.0 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2530 M1 | 1U | 2.0 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX200 S8 | 1U | 2.0 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX200 S7 | 1U | 2.0 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX200 S6 | 1U | 2.0 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX200 S5 | 1U | 2.1 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX200 S4 | 1U | 1.9 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX200 S3 | 1U | 1.8 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX200 S2 | 1U | 1.8 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX2540 M4 注7 | 2U | 4.17 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2540 M2 | 2U | 4.17 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2540 M1 | 2U | 4.17 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2520 M4 注7 | 2U | 4.43 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2520 M1 | 2U | 3.42 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX300 S8 | 2U | 4.0 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX300 S7 | 2U | 4.0 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX300 S6 | 2U | 2.3 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX300 S5 | 2U | 2.6 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX300 S4 | 2U | 4.1 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX300 S3 | 2U | 4.1 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX300 S2 | 2U | 4.1 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX2560 M2 | 4U | 5.3 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX2560 M1 | 4U | 5.3 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX350 S8 | 4U | 4.0 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX350 S7 | 4U | 4.0 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX4770 M4 注5 | 4U | 6.14 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX4770 M3 | 4U | 6.7 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX4770 M2 | 4U | 6.7 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY RX4770 M1 | 4U | 6.9 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX500 S7 | 4U | 6.9 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX600 S6 | 4U | 2.4 | - | - | ○ |
| PRIMERGY RX600 S5 | 4U | 8.42 | - | - | ○ |

| ラックマウント装置 | 占有 ユニット数 | 装置風量 m³/min | ラック | | |
|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---|
| | | | PY-RBRC4A PY-RBRCB | PY-RBRC4A3 PY-RBRCB3 | 19R-272A2 19R-273A2 19R-273B2 19R-274A2 19R-274B2 19R-261A2 19R-262A2 19R-264A2 19R-264B2 |
| PRIMERGY RX600 S4 | 4U | 6.5 | — | — | ○ |
| PRIMERGY RX600 S3(SASモデル含) | 4U | 6.5 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX1330 M2,M3 | 4U | 2.4 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY TX1330 M1 | 4U | 2.1 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY TX140 S2 | 4U | 2.1 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX140 S1 | 5U | 2.1 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX150 S8 | 4U | 1.8 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX150 S7 | 5U | 1.6 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX150 S6 | 5U | 2.0 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX150 S5 | 5U | 2.0 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX150 S4 | 5U | 2.0 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX150FT S5 | 5U×2 | 4.1 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX150FT S4 | 5U×2 | 4.1 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX2540 M1 | 4U | 1.8 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY TX200 S7 | 4U | 1.8 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX200 S6 | 5U | 2.0 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX200 S5 | 5U | 2.0 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX200 S3 | 4U | 3.3 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX200 S2 | 4U | 3.3 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX200FT S3 | 4U×2 | 6.7 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX200FT S2 | 4U×2 | 6.7 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX300HA S5 | 4U×2 | 6.4 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX300HA S4 | 4U×2 | 6.7 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX300FT S5 | 4U×2 | 6.4 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX300FT S4 | 4U×2 | 6.7 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX300 S6 | 4U | 3.3 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX300 S4 | 4U | 3.3 | — | — | ○ |
| PRIMERGY TX600 | 5U | — | — | — | ○ |
| PRIMERGY BX400 S1シャーシ | 6U | 12.95 | ○ | △注2 | △注2.3 |
| PRIMERGY BX600 S3シャーシ | 7U | 13.3 | — | — | △注2.3 |
| PRIMERGY BX600 S2シャーシ | 7U | 13.3 | — | — | ○ |
| PRIMERGY BX900 S2シャーシ | 10U | 21.5 | ○ | △注2 | △注2.3 |
| PRIMERGY BX900 S1シャーシ | 10U | 21.5 | — | — | △注2.3 |
| PRIMERGY CX400 M1シャーシ(空冷) 注1 | 2U | 5.5 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY CX400 S1/S2シャーシ 注1 | 2U | 4.5 | ○ | ○ | ○ |

凡例 ○:搭載可能。△:条件付で搭載可。×:搭載不可。—:未確認。

凡例 ○:搭載可能。△:条件付で搭載可。□:搭載キット等の部材必要(担当営業に相談してください)。×:搭載不可。—:未確認。

注1:他製品の上に搭載する場合は、他製品との間に1Uのスペースをあけてください。

(CX400 S1は2012.05以前に購入の装置、CX400 M1は2015.03以前に購入の装置が対象、CX400 M4は型名:PY-MC4042,PY-MC4043が対象)

注2:Yケーブルに負荷がかかるため、Yケーブルを接続したままの状態でラックの扉を閉めないでください。

注3:19R-26xxにコンセントボックス(PG-A2CBX3)を使用して搭載する場合、装置搭載前に電源ケーブルのルートを確保してください。

注4:19R-27xxのみ対応、シャーシ前面側へのCX1430 M1以外のノード搭載品は搭載不可。

また、装置の搭載位置が、42Uラックの20U～24U位置、37Uラックの16U～20U位置、24Uラックの18U～22U位置に掛かる場合は搭載できません。

注5:24U以下の位置に搭載してください。

注6:シャーシ前面側へのCX1430 M1以外のノード搭載品は搭載不可。

注7:ケーブルマネジメントアームを使用する場合は搭載可否表(周辺装置)に記載の各装置に対応するケーブルアームの搭載可否で判定してください。

注8:フロントベゼルを取り付けた場合、19R-26xxへは搭載できません。

ラック対応製品一覧

PRIMERGY製品のラック占有ユニット数と搭載可否表(周辺装置)

※販売中のラック

2024/08 現在

| | ラックマウント装置 | 占有 ユニット数 | 装置風量 m³/min | ラック | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------|----------------------|------------------------|---|
| | | | | PY-RBRCA PY-RBRCB | PY-RBRCA3 PY-RBRCB3 | 19R-272A2 19R-273A2 19R-273B2 19R-274A2 19R-274B2 19R-281A2 19R-282A2 19R-284A2 19R-284B2 |
| | 型名 | | | | | |
| PRIMERGY SX05 S2/S3 | PY-B052A6,A7,A8,A9 PY-B053A9 | 1U | 0.45 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY SX05 S1 | PY-B051A/U | 1U | 0.55 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY SX10 | PG-R1BC4 | 3U | 1.5 | - | - | ○ |
| PRIMERGY SX10 S2 | PG-R2BC1 | 3U | 1.5 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY SX30 | PG-R1DC7 | 3U | 3.0 | ○ | ○ | ○ |
| PRIMERGY SX35 | PG-R2DC1/2 | 2U | 2.1 | ○ | ○ | ○ |
| JX40 | PG-R3DC1,PY-D401U | 2U | 2.9 | ○ | ○ | ○ |
| JX40 S2 | PY-D402S/S2 | 2U | 4.0 | ○ | ○ | ○ |
| JX60 注14 | PY-D601S | 4U | 12.0 | ○ | ○ | ○:19R-27xx -:19R-26xx |
| JX60 S2 注14 | PY-D602S | 4U | 12.0 | ○ | ○ | ○:19R-27xx -:19R-26xx |
| PRIMERGY S10 | PG-R1BC3 | 3U | - | - | - | ○ |
| PRIMERGY S30 | PG-R1DC6 | 3U | - | - | - | ○ |
| PRIMERGY S60 | PG-DA101 | 3U | - | - | - | ○ |
| バックアップキャビネット | GP5-R1BC2 | 3U | - | - | - | □GP5-R1RK8 |
| ハードディスクキャビネット | GP5-R1DC5 | 4U | - | - | - | × |
| ハードディスクキャビネット | GP5-R1DC2/3/4 | 4U | - | - | - | × |
| ディスクアレイ装置 | PG-DF5LRV | 4U | - | - | - | ○ |
| GR710ディスクアレイ装置 | | 3~6U | - | - | - | × |
| GR720/730ディスクアレイ装置 | | 13~40U | - | - | - | × |
| ETERNUS 2000 モデル50 | | 2U | 1.9 | - | - | ○ |
| ETERNUS 2000 モデル100 | | 4U | 3.8 | - | - | ○ |
| ETERNUS 2000 モデル200 | | 12U | 11.4 | - | - | ○ |
| ETERNUS 3000 モデル50 | | 3~6U | - | - | - | × |
| ETERNUS 3000 モデル80 | | 4U | 6.0 | - | - | ○ |
| ETERNUS 3000 モデル100 | ベース装置 | 4U | 6.0 | - | - | ○ |
| | 増設ドライブエンクロージャ | 3U | 1.9 | - | - | ○ |
| ETERNUS 3000 モデル200 | | 14~32U | - | - | - | ○ |
| ETERNUS 3000 モデル300 | | 14~32U | - | - | - | ○ |
| ETERNUS 3000 モデル400 | | 14~56U | - | - | - | ○ |
| ETERNUS 3000 モデル600 | | 14~56U | - | - | - | ○ |
| ETERNUS 3000 モデル700 | | 14~56U | - | - | - | ○ |
| ETERNUS 4000 モデル80 | | 4U | 6.0 | - | - | ○ |
| ETERNUS 4000 モデル100 | ベース装置 | 4U | 6.0 | - | - | ○ |
| | 増設ドライブエンクロージャ | 3U | 1.9 | - | - | ○ |
| ETERNUS 4000 モデル300 | ベース装置 | 12U | 13.0 | - | - | ○ |
| | 増設ドライブエンクロージャ | 3Ux2x3 | 5.4/2unit | - | - | ○ |
| ETERNUS 4000 モデル400 | ベース装置 | 12U | 13.0 | - | - | ○ |
| | 増設ドライブエンクロージャ | 3Ux2x3 | 5.4/2unit | - | - | ○ |
| ETERNUS 4000 モデル500 | ベース装置 | 12U | 13.0 | - | - | ○ |
| | 増設ドライブエンクロージャ | 3Ux2x13 | 5.4/2unit | - | - | ○ |
| ETERNUS 4000 モデル600 | ベース装置 | 12U | 13.0 | - | - | ○ |
| | 増設ドライブエンクロージャ | 3Ux2x13 | 5.4/2unit | - | - | ○ |

| | ラックマウント装置 | 占有 ユニット数 | 装置風量 m³/min | ラック | | |
|------|---------------------|---|----------------|----------------------|------------------------|---|
| | | | | PY-RBRCA PY-RBRCB | PY-RBRCA3 PY-RBRCB3 | 19R-272A2 19R-273A2 19R-273B2 19R-274A2 19R-274B2 19R-261A2 19R-262A2 19R-264A2 19R-264B2 |
| キヤノン | ETERNUS DX410 S2 | CE | 3U | 5.1 | - | ○ |
| | | DE | 2U | 4.0 | - | ○ |
| キヤノン | ETERNUS DX440 S2 | CE | 3U | 5.1 | - | ○ |
| | | DE | 2U | 4.0 | - | ○ |
| キヤノン | ETERNUS DX410 | ベース装置 | 12U | 13.1 | - | ○ |
| | | 増設ドライブエンクロージャ | 3Ux2x3 | 5.4/2unit | - | ○ |
| キヤノン | ETERNUS DX440 | ベース装置 | 12U | 13.1 | - | ○ |
| | | 増設ドライブエンクロージャ | 3Ux2x13 | 5.4/2unit | - | ○ |
| UPS | ETERNUS SX300 | | 3U | 2.8 | - | ○ |
| | ETERNUS SX300S | | 3U | 2.8 | - | ○ |
| | ETERNUS LT230 | | 5U | 2.8 | - | ○ |
| | ETERNUS LT220 | | 2U | 1.0 | - | ○ |
| | ETERNUS LT210 | | 2U | 1.0 | - | ○ |
| | ETERNUS LT200 | | 1U | 1.0 | - | ○ |
| | ETERNUS DX60 S3,S4 | | 2U~ | 4.0/1unit | - | ○ |
| | ETERNUS DX60 S2 | | 2U~ | 2.9/1unit | - | ○ |
| | ETERNUS DX80 S2 | | 2U~ | 4.0/1unit | - | ○ |
| | ETERNUS DX90 S2 | | 2U~ | 4.0/1unit | - | ○ |
| | ETERNUS DX60 | | 2U~ | 2.9/1unit | - | ○ |
| | ETERNUS DX80 | | 2U~ | 2.9/1unit | - | ○ |
| | ETERNUS DX90 | | 2U~ | 2.9/1unit | - | ○ |
| | ETERNUS DX100 S3,S4 | CE,DE(除く高密度DE) | 2U~ | 4.0/1unit | - | ○ |
| | | 3.5"高密度DE | 4U~ | 12.0/1unit | - | ○:19R-27xx -:19R-26xx |
| | ETERNUS DX200 S3,S4 | CE,DE(除く高密度DE) | 2U~ | 4.0/1unit | - | ○ |
| | | 3.5"高密度DE | 4U~ | 12.0/1unit | - | ○:19R-27xx -:19R-26xx |
| UPS | 高機能無停電電源装置 | PG-R1SR10K PG-R1SR1AK PY-UPAR0K PY-UPAR0K2 | 6U | 4.7 | ○ | ○ |
| | 拡張バッテリ | PG-UPEB01 PY-BBUE2 PY-BBUE3 | 3U | 0 | ○ | ○ |
| | 高機能無停電電源装置 | PG-R1SR5K2 PG-R1SR5K3 PG-R1SR5K4 PY-UPAC5K PY-UPAC5K2 PY-UPAC5K3 PY-UPAC5K4 | 3U | 2.4 | ○ | ○ |
| | 高機能無停電電源装置 | PG-R1SY4K2 | 8U | 4.3 | ○ | ○ |
| | ステップダウントランスマニ | PG-SYTF02 PY-STA01 | 2U | 1.8 | ○ | ○ |
| | 無停電電源装置 | GP5-R1UP7 | 3U | 0.4 | ○ | ○ |
| | 無停電電源装置 | GP5-R1UP8 | 2U | 0.7 | ○ | ○ |
| | 高機能無停電電源装置 | PY-UPAC3K PY-UPAC3K2 | 2U | 3.3 | ○ | ○ |
| | 拡張バッテリ | PY-BBUE1 | 2U | 0 | ○ | ○ |
| | 高機能無停電電源装置 | PY-UPAR15 PY-UPAR152 | 2U | 1.0 | ○ | ○ |
| | 高機能無停電電源装置 | PY-UPAR12 PY-UPAR122 | 1U | 0.3 | ○ | ○ |

| | ラックマウント装置 | 占有 ユニット数 | 装置風量 m³/min | ラック | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|------------------------|--|
| | | | | PY-RBRCA PY-RBRCB | PY-RBRCA3 PY-RBRCB3 | 19R-27A2 19R-273A2 19R-273B2 19R-274A2 19R-274B2 19R-261A2 19R-262A2 19R-264A2 19R-264B2 |
| ナ ビ ゲ ー ト | 型名 | | | | | |
| ケーブルスルーキット | PG-R1CM1 PG-R1CM2 | 1U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| サイドケーブルダクト | 19R-27SD1 | - | 0 | ○ | ○ | ○19R-27xxのみ |
| ケーブルダクト取付ブラケット | PY-RM811 | - | 0 | ○ | ○ | × |
| CRT/KB格納テーブル(黒) | GP5-R1TB6 | 9U+1U 注1 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| CRT/KB格納テーブル(白) | GP5-R1TB5 | 9U+1U 注1 | 0 | × | × | × |
| 汎用テーブル(黒) | GP5-R1TB7 | 最低2U 注2 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| 汎用テーブル(白) | GP5-R1TB4 | 最低2U 注2 | 0 | × | × | × |
| 汎用テーブル(固定式) | 19R-26TR1 | 最低1U 注2 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| 汎用テーブル(スライド式) | 19R-26TR2 | 最低1U 注2 | - | ○ | ○ | ○ |
| ノートパソコン格納テーブル(スライド式) | 19R-26TR3 | 1U | - | ○ | ○ | ○ |
| ライブリ装置搭載用テーブル | PG-R1TB8 | 6U | - | ○ | ○ | ○ |
| ライブリ装置搭載用テーブル | PG-R1TB9 | 4U | - | ○ | ○ | ○ |
| ライブリ装置搭載用テーブル | PG-R1TB10 | 5U | - | ○ | ○ | ○ |
| コンセントボックス搭載用テーブル | PG-R1TB11 | 1U | - | ○ | ○ | ○ |
| ノートパソコン格納テーブル | 19R-16TR3 | 1U | - | ○ | ○ | ○ |
| フラットディスプレイ | PY-R1DP1,PG-R4DP1 | 1U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| フラットディスプレイ | PG-R2DP1 | 1U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| フラットディスプレイ | PG-R2DP2 | 1U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| フラットディスプレイ | GP5-R1DP11 | 2U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| フラットディスプレイ | PG-R1DP2 | 1U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| フラットディスプレイ | PG-R1DP3 | 1U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| CRT/KB切替器(8ch) | GP5-SB102 | 1U | 0 | - | - | ○ |
| CRT/KB切替器(4ch) | PG-SB103 | - 注4 | 0 | - | - | □PG-R1CK19 |
| CRT/KB切替器(4ch) | PG-SB104 | - 注4 | 0 | - | - | □PG-R1CK19 |
| CRT/KB切替器(8ch) | PG-SB105 | 1U | 0 | - | - | ○ |
| KVMスイッチ(4ポート) | PG-SB201 | - 注4 | 0 | - | - | □PG-R1CK19 |
| KVMスイッチ(8ポート) | PG-SB202 | 1U | 0 | - | - | ○ |
| KVMスイッチ(4ポート) | PG-SB203 | - 注4 | 0 | - | - | □PG-R1CK19 |
| KVMスイッチ(8ポート) | PG-SB204 | 1U | 0 | - | - | ○ |
| KVMスイッチ(4ポート) | PY-KVFA04,PG-SB205 | 1U 注8 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| KVMスイッチ(8ポート) | PY-KVFA08,PG-SB206 | 1U 注8 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| アナログKVMスイッチ(8ポート) | PY-KVAA082 | 1U 注8 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| アナログKVMスイッチ(16ポート) | PY-KVAA162 | 1U 注8 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| アナログKVMスイッチ(8ポート) | PY-KVAA08,PG-SBA108 | 1U 注8 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| アナログKVMスイッチ(16ポート) | PY-KVAA16,PG-SBA116 | 1U 注8 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| デジタルKVMスイッチ(8ポート) | PY-KVAD08,PG-SBD108 | 1U | 0.52 | ○ | ○ | ○ |
| デジタルKVMスイッチ(16ポート) | PY-KVAD16,PG-SBD116 | 1U | 0.52 | ○ | ○ | ○ |
| デジタルKVMスイッチ(32ポート) | PY-KVAD32,PG-SBD132 | 1U | 0.52 | ○ | ○ | ○ |
| デジタルKVMスイッチ(16ポート) | PY-KVAD162 | 1U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R] | PY-CFX20R | 1U | 2.7 | ○ | △注16 | △注13 |
| コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000F] | PY-CFX20F | 1U | 2.7 | ○ | △注16 | △注13、注15 |
| イーサネットスイッチ [10GBASE-T 48+6] | PY-SWX48T | 1U | 1.71 | ○ | ○ | ○ |
| イーサネットスイッチ [10GBASE 48+6] | PY-SWX48P | 1U | 2.17 | ○ | ○ | ○ |

| | ラックマウント装置 | 占有 ユニット数 | 装置風量 m³/min | ラック | | |
|---------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | PY-RBRCA | PY-RBRCA3 | PY-RBRCB |
| やの 底 | 型名 | | | | | |
| | ファイバーチャネルハブ | GP5-FCH1 | 1U | - | ○ | ○ |
| | DLTライブラリ装置 | PG-DLL402 | 4U | - | ○ | ○ |
| | OAタップ | GP5-R1TP1 | 8U | - | × | × |
| | 電源ランプ付OAタップ | PG-R2TP1 | 1U/8U | - | △注7 | △注7 |
| | PMANモデル100 | PW-PM1CL2 | 1U | - | □PW-PM1RK1 | □PW-PM1RK1 |
| | コンセントボックス1 | PW-PM1CB1 | 1U | - | □PW-PM1RK1 | □PW-PM1RK1 |
| | コンセントボックス | PG-A2CBX1 PG-A2CBX2 | 1U | 0 | □PG-R1TB11注5 | □PG-R1TB11注5 |
| | コンセントボックス | PG-A2CBX3 | 2U | 0 | ○ | ○ |
| | コンセントボックス(AC200V対応) | PY-CTX01/03 | 1U | 0 | ○ | ○ |
| | コンセントボックス(AC200V対応) | PY-CTX02 | 1U | 0 | ○ | ○ |
| | ケーブルマネジメントアーム | PY*RA01 | 1U | - | ○ | ○ |
| | ケーブルマネジメントアーム | PY*RA02 | 2U | - | ○ | ○ |
| | ケーブルマネジメントアーム | PY*RA03 | 2U | - | × | ○ |
| | ケーブルマネジメントアーム | PY*RA04 | 2U | - | × | ○ |
| | ケーブルマネジメントアーム | PY*RA05 | 2U | - | ○ | ○ |
| | ケーブルマネジメントアーム | PY*RA06 | 1U | - | ○ | ○ |
| | コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U) | 19R-26P11 | 1U | 0 | ○ | ○ |
| | コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U) | 19R-26P21 | 1U | 0 | ○ | ○ |
| | コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/1U) | 19R-26P31 | 1U | 0 | ○ | ○ |
| | コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U) | 19R-26P41 | 1U | 0 | ○ | ○ |
| | コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/0U) | 19R-27P10 | - | 0 | × | × |
| | コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/0U) | 19R-27P20 | - | 0 | × | × |
| | コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/0U) | 19R-27P30 | - | 0 | × | × |
| | コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/0U) | 19R-27P40 | - | 0 | × | × |
| | 耐震キット(基本ラック用) | 19R-17ST1 | - | 0 | × | × |
| | 耐震キット(増設ラック用) | 19R-17ST2 | - | 0 | × | × |
| | 耐震キット(スタンダード/基本) | 19R-27ST1 | - | 0 | × | × |
| | 耐震キット(スタンダード/増設) | 19R-27ST2 | - | 0 | × | × |
| | 耐震キット(スリム/基本) | 19R-26ST1 | - | 0 | × | × |
| | 耐震キット(スリム/増設) | 19R-26ST2 | - | 0 | × | × |
| | スタビライザー(スタンダード/L字型) | 19R-27FS1 | - | 0 | × | × |
| | スタビライザー(スリム/L字型) | 19R-26FS1 | - | 0 | × | × |
| | スタビライザー(引出型) | 19R-26FS2 | - | 0 | × | × |
| | スタビライザー(ワイド/L字型) | PY-RS82 | - | 0 | ○ | ○ |
| | 耐震キット(ワイド/基本) | PY-RT82 | - | 0 | ○ | ○ |
| | 耐震キット(ワイド/増設) | PY-RT83 | - | 0 | ○ | ○ |

| | ラックマウント装置 | 占有 ユニット数 | 装置風量 m^3/min | ラック | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-----------------------|---|----------------------|
| | | | | PY-RBRCA | PY-RBRCA3 PY-RBRCB | 19R-272A2 19R-273A2 19R-273B2 19R-274A2 19R-274B2 19R-261A2 19R-262A2 19R-264A2 19R-264B2 | |
| 参考 | ケーブルホルダー ^{モデル1740 前用/後用} | 19R-17CM1 19R-17CM2 | - | 0 | × | × | × |
| | ケーブルホルダー(スタンダード/前面) | 19R*27CM1 | - | 0 | ○ | ○ | ○19R-27xxのみ |
| | ケーブルホルダー(スタンダード/背面) | 19R*27CM2 | - | 0 | ○ | ○ | ○19R-27xxのみ |
| | ケーブルホルダー(スリム/前面) | 19R*26CM1 | - | 0 | × | × | ○19R-261x,19R-262xのみ |
| | ケーブルホルダー(スリム/背面) | 19R*26CM2 | - | 0 | × | × | ○19R-261x,19R-262xのみ |
| | ケーブルホルダー(スリム/前面) | 19R*26CM11 | - | 0 | × | × | ○19R-264xのみ |
| | ケーブルホルダー(スリム/背面) | 19R*26CM21 | - | 0 | × | × | ○19R-264xのみ |
| | プランクパネル(1U) | 19R-16BP11 19R*26BP1 | 1U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | プランクパネル(2U) | 19R-16BP21 19R*26BP2 | 2U | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | プランクパネル(3U) | 19R-16BP31 19R*26BP3 | 3U | 0 | ○ | ○ | ○ |

凡例 ○:搭載可能 △:条件付で搭載可 □:搭載キット等の部材必要(担当営業に相談してください) ×:搭載不可 —:未確認
すでにお取扱いを終了している部材も含まれておりますのでご承知おき願います。

注1:GP5-R1TB6は、9UがCRT/LCD設置のために占有するユニット数、1Uがキーボード設置のために占有するユニット数で、合計で10Uを占有します。

注2:設置する装置により占有ユニット数は異なります。

注4:15インチCRT、15/17インチLCDと接続する場合は、ディスプレイ横に縦置き設置しますので、ユニットは占有しません。

フラットディスプレイと接続する場合は、汎用テーブルなどに横置きするか、空きユニット部分を利用し縦置き設置します。

注5:ラックに搭載して外部よりAC電源を供給する場合、ラック最下段への装置(ラックマウントキット)搭載前にコンセント BOXの電源ケーブルを配線してください。

注7:縦設置には搭載条件および対象ラックに制限があります。(対象オプション製品の資料を参照ください。)

注8:フラットディスプレイ(PY-R1DP1,PG-R4DP1)の後部に対応するラック・コンソール格納キット(PY-RCK1/PY-RC08/PG-R1CK30)を使用して搭載可能です。

この場合はユニットは占有しませんが、搭載するラックの前後柱間隔は740~785mmに制限されます。

注12:19R-26xxに搭載する場合、装置搭載前に電源ケーブルのルートを確保してください。

注13:ラック前面の取っ手部分付近に装置を搭載する場合、ケーブル類が扉に干渉する場合があります。

この場合、装置をオフセット搭載(本体装置を奥に搭載する)することで干渉を避ける事ができます。

注14:ラックの最下段(20U以下)に設置し、上部に他の装置を搭載する場合、1Uのスペースを空ける必要があります。

注15:42Uラックの20U~24U位置、37Uラックの16U~20U位置、24Uラックの18U~22U位置、16Uラックの10U~14U位置の範囲にPY-CFX20Fを搭載し、かつ、PY-SFPS11を接続する際には、PY-CFX20Fを30mm以上のオフセット搭載にする必要があります。

注16:前面スペースが狭いためケーブル類が扉に干渉する場合があります。

この場合、装置をオフセット搭載(本体装置を奥に搭載する)することで干渉を避ける事ができます。

1ラックあたりのPRIMERGY装置最大搭載台数

2024/08 現在

| ラックマウント装置 | 搭載台数条件 |
|---|-----------------------------|
| PRIMERGY RX1330 M3,M4,M5,M6 | 制限なし |
| PRIMERGY RX2520 M4,M5 | 注4 |
| PRIMERGY RX2530 M4,M5,M6,M6/M7(Short Depth 筐体),M7 | 注2／注4(PY-RBRCA,RBRCB搭載時) |
| PRIMERGY RX2540 M4,M5,M6,M7 | 注4 |
| PRIMERGY RX1440 M2 | 制限なし |
| PRIMERGY RX2450 M2 | 制限なし |
| PRIMERGY RX2450 M1 | 注4 |
| PRIMERGY RX4770 M4,M5,M6,M7 | 制限なし |
| PRIMERGY RX4770 M3 | 制限なし／注12(PY-RBRCA,RBRCB搭載時) |
| PRIMERGY TX1330 M3,M4,M5,M6 | 制限なし |
| PRIMERGY TX2550 M4,M5,M7 | 注6 |
| PRIMERGY CX400 M6,M7 シャーシ(空冷) | 注1、注11、注16 |
| PRIMERGY CX400 M4 シャーシ(空冷) | 注1、注11、注16 |
| PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(空冷) | 注1、注11 |
| PRIMERGY CX600 M1 シャーシ(空冷) | 注1、注11 |
| PRIMERGY RX1330 M2 | 制限なし |
| PRIMERGY RX1330 M1 | 制限なし |
| PRIMERGY RX100 S4/S5/S6/S7/S8 | 制限なし |
| PRIMERGY RX100 S3/RX100W S3 | 制限なし |
| PRIMERGY RX100/S2 | 制限なし |
| PRIMERGY RX2530 M1/M2 | 注2／注4(PY-RBRCA,RBRCB搭載時) |
| PRIMERGY RX200 S5/S6/S7/S8 | 注4 |
| PRIMERGY RX200 S4 | 注2 |
| PRIMERGY RX200/S2/S3 | 制限なし |
| PRIMERGY RX2540 M1/M2 | 注4 |
| PRIMERGY RX2520 M1 | 注4 |
| PRIMERGY RX300 S8 | 注4 |
| PRIMERGY RX300 S7 | 注4 |
| PRIMERGY RX300 S6 | 注6 |
| PRIMERGY RX300 S5 | 注6 |
| PRIMERGY RX300 S4 | 注4 |
| PRIMERGY RX300/S2/S3 | 制限なし |
| PRIMERGY RX2560 M1/M2 | 注6 |
| PRIMERGY RX350 S8 | 注6 |
| PRIMERGY RX350 S7 | 注6 |
| PRIMERGY RX4770 M2 | 制限なし／注12(PY-RBRCA,RBRCB搭載時) |
| PRIMERGY RX4770 M1 | 制限なし |
| PRIMERGY RX500 S7 | 注12 |
| PRIMERGY RX600 S2/S3(SASモデル含)/S4/S5/S6 | 制限なし |
| PRIMERGY RX800 | 制限なし |
| PRIMERGY RX1300 | 制限なし |
| PRIMERGY RX1600 | 制限なし |
| PRIMERGY TX140 S2 | 制限なし |
| PRIMERGY TX140 S1 | 制限なし |
| PRIMERGY TX1330 M2 | 制限なし |
| PRIMERGY TX1330 M1 | 制限なし |
| PRIMERGY TX150/S2/S4/S5/S6/S7/S8 | 制限なし |
| PRIMERGY TX150FT S2/S4/S5 | 制限なし |
| PRIMERGY TX2540 M1 | 制限なし |
| PRIMERGY TX200 S5/S6/S7 | 制限なし |
| PRIMERGY TX200/S2/S3 | 注2 |
| PRIMERGY TX200FT/S2/S3 | 注2 |
| PRIMERGY TX300 S4/S5/S6 | 制限なし |
| PRIMERGY TX300HA S4/S5 | 制限なし |
| PRIMERGY TX300FT S4/S5 | 制限なし |
| PRIMERGY BX400 S1シャーシ | 注1 |
| PRIMERGY BX600 S3シャーシ | 注1、注2 |
| PRIMERGY BX600 S2シャーシ | 注1、注2 |
| PRIMERGY BX600シャーシ | 注1、注2 |
| PRIMERGY BX900 S2シャーシ | 注7 |
| PRIMERGY BX900 S1シャーシ | 注7 |
| PRIMERGY CX400 S1/S2 シャーシ | 注1、注11 |

| ラックマウント装置 | | 搭載台数条件 |
|--|-----------------------------------|--|
| PRIMERGY TX600 | | 制限なし |
| PRIMERGY N800 | | 制限なし |
| PRIMERGY T850 | | 制限なし |
| PRIMERGY R450 | | 制限なし |
| PRIMERGY N400 | | 制限なし |
| PRIMERGY P200/250 | | 制限なし |
| PRIMERGY L200/250 | | 制限なし |
| PRIMERGY L100/100E | | 制限なし |
| PRIMERGY H200/250/450 | | 制限なし |
| PRIMERGY F200/250 | | 制限なし |
| PRIMERGY C150/150E | | 制限なし |
| PRIMERGY C200 | | 制限なし |
| PRIMERGY B225 | | 制限なし(24U以下に搭載すること) 注1 |
| PRIMERGY BX300シャーシ | | |
| PRIMERGY MS380/610 | | 制限なし |
| PRIMERGY ES280/320 | | 制限なし |
| PRIMERGY TS125/225 | | 制限なし |
| PRIMERGY TS120/220 | | 制限なし |
| PRIMERGY FileServer(エントリーモデル) | | 制限なし |
| PRIMERGY FileServer(ミッドレンジモデル) | | 制限なし |
| PRIMERGY StreamingCache | | 制限なし |
| PRIMERGY WebAccelerator SJ10R/MJ10R/MJ20R/MJ30R | | 制限なし |
| PRIMERGY SSL Accelerator 7110/7115/7117 | | 制限なし |
| PRIMERGY WebServer/MailServer | | 制限なし |
| DISP | フラットディスプレイ | PG-R2DP1/2, PG-R1DP3, R4DP1, PY-R1DP1 制限なし 注5、注8 |
| キャビネット | PRIMERGY SX05 S2/S3 | PY-B052A6,A7,A8,A9 PY-B053A9 制限なし |
| | PRIMERGY SX05 S1 | PY-B051A/U 制限なし |
| | PRIMERGY SX10 | PG-R1BC4 制限なし |
| | PRIMERGY SX10 S2 | PG-R2BC1 注2 |
| | PRIMERGY SX30 | PG-R1DC7 制限なし |
| キャビネット | PRIMERGY SX35 | PG-R2DC1 制限なし |
| | JX40 | PG-R3DC1 PY-D401U 制限なし |
| | JX40 S2 | PY-D402S/S2 制限なし |
| | JX60 | PY-D601S 制限なし |
| UPS | JX60 S2 | PY-D602S 制限なし |
| | 高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 10000) | PG-R1SR10K, R1SR1AK, PY-UPAR0K, PY-UPAR0K2 注3 |
| | 拡張バッテリ | PG-UPEB01,PY-BBUE2,PY-BBUE3 注3 |
| | 高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000) | PG-R1SR5K, R1SR5K2, PG-R1SR5K3, R1SR5K4, PY-UPAC5K,PY-UPAC5K2, PY-UPAC5K3,PY-UPAC5K4 注3、9 |
| | 旧:高機能無停電電源装置(Symmetra RM 4000VA) | PG-R1SY4K, R1SY4K2 注3 |
| | ステップダウントランスマスター | PG-SYTF01/02,PY-STA01 注3 |
| | 高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ) | PY-UPAC3K,PY-UPAC3K2 制限なし |
| | 拡張バッテリ | PY-BBUE1 制限なし |
| | 高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ) | PY-UPAR15,PY-UPAR152 制限なし |
| | 高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ) | PY-UPAR12,PY-UPAR122 注1 |
| | 無停電電源装置(Smart-UPS 3000RMJ) | GP5-R1UP5/7 注3、9 |

| ラックマウント装置 | | 搭載台数条件 |
|----------------------------|------------------------------------|--------|
| 無停電電源装置(Smart-UPS 1500RMJ) | GP5-R1UP6/8 | 注3、9 |
| ライブラリ搭載テーブル | PG-R1TB10 | 注2 |
| KVMスイッチ (CRT/KB切替器) | GP5-SB101 | 1台 |
| | GP5-SB102 | 制限なし |
| | PG-SB103 | 1台 |
| | PG-SB104 | 制限なし |
| | PG-SB105 | 制限なし |
| | PG-SB201/2/3/4 | 制限なし |
| | PY-KVFA04/08, PG-SB205/6 | 制限なし |
| | PY-KVAA08/16, PG-SBA108/116 | 制限なし |
| | PY-KVAD08/16/32, PG-SBD108/116/132 | 制限なし |
| | PY-KVAA082/162 | 制限なし |
| | PY-KVAD162 | 制限なし |
| コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R] | PY-CFX20R | 注13 |
| コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000F] | PY-CFX20F | 注14 |
| イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6) | PY-SWX48T | 注15 |
| イーサネットスイッチ(10GBASE 48+6) | PY-SWX48P | 注15 |

注1:1ラックあたりの搭載最大質量により、ラック構成を決定してください。

注2:ラックに搭載する場合、最上段より最低1Uのスペースを空ける必要があります。

注3:1ラックあたりのUPS 最大搭載台数の情報はPRIMERGY HPのUPS関連の以下資料をご覧ください。

「UPS構築ガイド」内の「UPS適用ガイド」

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/ups/>

注4:ラックに搭載する場合、最上段より最低2Uのスペースを空ける必要があります。

注5:同一ラックに複数搭載し同時使用する場合、間隔を最低10U以上空ける必要があります。

注6:ラックに搭載する場合、最上段より最低4Uのスペースを空ける必要があります。

注7:PRIMERGY BX900 S1シャーシの搭載条件について

| 搭載位置 *1 | 搭載方法 | 人手による搭載 |
|-----------------------------|-------|---|
| 装置上面 11U ~ 15U | 可 *2 | 筐体内のコンポーネントを取り外して軽量化(約49kg)した後、3人以上で作業してください。 |
| 装置上面 16U ~ 24U 高さ上限:1mまで | 可 *2 | 筐体内のコンポーネントを取り外して軽量化(約49kg)した後、3人以上で作業してください。 |
| 装置上面 25U ~ 41U 高さ上限:1m以上 | 不可 *3 | ハードウェア設置サービスをご利用ください。 |

*1:ラック最下部の(1U)と最上部の(1U)搭載位置は、電源ユニット取り出し操作に支障が有るため、搭載出来ません。

*2:装置内に搭載されている、以下のコンポーネントを全て取り外してください。

前面 :サーバフレード、ダミーサーバフレード

背面 :PSU、ダミーPSU、コネクションブレード、ダミーコネクションブレード、マネジメントブレード

*3:弊社指定の業者以外の場合は、筐体内のコンポーネントを取り出して軽量化(約49kg)した後、

3人以上で作業してください。

注8:PG-R2DP2(フラットディスプレイ)をラックに搭載し、直下にRX300S4,S5,S6,S7,S8/RX2520 M1,M4,M5/RX2540 M1,M2,M4,M5,M6,M7/RX350S7,S8/RX500S7/RX2530M1,M2,M4,M5,M6,M6(Short Depth 筐体),M7,M7(Short Depth 筐体)/RX2560M1,M2/RX4770 M4,M5,M6,M7/TX2550M4,M5,M7を搭載する場合は1U のスペースを空ける必要があります。

注9:SE-R8RC11, SE-R8RC12, SE-R8RC21, SE-R8RC22に搭載する場合は、装置底面が2U以下の位置に搭載し、

搭載台数はラックあたり1台にしてください。

注10:レールの長さについては、対象レールの資料を参照ください。

注11:19R-2xxx、ワイド42Uラックへ搭載する場合、ケーブル導入孔の使用が制限されるため、ラック外への配線量を考慮することにより最下段への搭載を可能とします。

注12:ラックに搭載する場合、最上段より最低3Uのスペースを空ける必要があります。

注13:PY-CFX20Rをラック内に1台搭載の場合、電源ケーブルを背面側へ通すスペースを確保するため、

直下に1Uのスペースを空ける必要があります。但し、PY-CFX20Rをラック内で複数台を連続搭載する場合は、

PY-CFX20R間の1Uのスペースを共有することができます。

注14:PY-CFX20Fをラックに搭載する場合、信号ケーブル取り回しのため、上下1Uのスペースを空ける必要があります。

注15:装置をラックに搭載する場合、電源ケーブルを背面側へ通すスペース確保のため、直下に1U のスペースを空ける必要があります。但し、複数台を連続搭載する場合は、装置間の1U のスペースを共有することができます。なお、配線スペース前面側にはブランクパネルを搭載可とします。

注16:ケーブルマネジメントアームを使用する場合、ケーブルの引き込みスペース、またはケーブルマネジメントアームの

可動エリア等を確保するため、ラックへの搭載位置を制限する必要が生じる場合があります。

詳細は「PRIMERGY > オプション・周辺機器 > ラック関連」の対象のケーブルマネジメントアームを参照ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/>

PRIMERGY製品の漏洩電流(本体)

2024/08 現在

| | ラックマウント装置 | 占有ユニット数 | 最大漏洩電流 (mA) |
|------|--|---------|----------------|
| 本体装置 | PRIMERGY RX1330 M5 | 1U | 1.7 |
| | PRIMERGY RX1330 M4 | 1U | 0.79 |
| | PRIMERGY RX2520 M5 | 2U | 1.0 |
| | PRIMERGY RX2520 M4 | 2U | 1.01 |
| | PRIMERGY RX2530 M7, M7(Short Depth 筐体) | 1U | 2.45 |
| | PRIMERGY RX2530 M5,M6, M6(Short Depth 筐体) | 1U | 1.01 |
| | PRIMERGY RX2540 M7 | 2U | 2.45 |
| | PRIMERGY RX2540 M5,M6 | 2U | 1.01 |
| | PRIMERGY RX2450 M1 | 2U | 0.56 |
| | PRIMERGY RX4770 M7 | 2U | 3.8 |
| | PRIMERGY RX4770 M5,M6 | 2U | 1.65 |
| | PRIMERGY TX1330 M5 | 4U | 2.61 |
| | PRIMERGY TX1330 M4 | 4U | 0.87 |
| | PRIMERGY TX2550 M7 | 4U | 2.26 |
| | PRIMERGY TX2550 M5 | 4U | 1.0 |
| | PRIMERGY TX2550 M4 | 4U | 1.01 |
| | PRIMERGY CX400 M7 シャーシ(空冷) | 2U | 2.45 |
| | PRIMERGY RX1330 M2,M3 | 1U | 0.8 |
| | PRIMERGY RX1330 M1 | 1U | 0.59 |
| | PRIMERGY RX100 S7/S8 | 1U | 0.25 |
| | PRIMERGY RX100 S6 | 1U | 1.4 |
| | PRIMERGY RX100 S5 | 1U | 1.5 |
| | PRIMERGY RX100 S3/S4 | 1U | 1.0 |
| | PRIMERGY RX100 S2 | 1U | 3.5 |
| | PRIMERGY RX100 | 1U | 1.1 |
| | PRIMERGY RX2530 M1/M2/M4 | 1U | 1.01 |
| | PRIMERGY RX200 S7/S8 | 1U | 2.0 |
| | PRIMERGY RX200 S6 | 1U | 1.55 |
| | PRIMERGY RX200 S5 | 1U | 1.6 |
| | PRIMERGY RX200 S4 | 1U | 1.3 |
| | PRIMERGY RX200 S3 | 1U | 0.8 |
| | PRIMERGY RX200 S2 | 1U | 1.5 |
| | PRIMERGY RX200 | 1U | 1.2 |
| | PRIMERGY RX2540 M4 | 2U | 1.01 |
| | PRIMERGY RX2540 M1/M2 | 2U | 1.0 |
| | PRIMERGY RX2520 M1 | 2U | 1.5 |
| | PRIMERGY RX300 S7/S8 | 2U | 1.5 |
| | PRIMERGY RX300 S6 | 2U | 0.8 |
| | PRIMERGY RX300 S5 | 2U | 1.5 |
| | PRIMERGY RX300 S4 | 2U | 1.8 |
| | PRIMERGY RX300 S2/S3 | 2U | 0.9 |
| | PRIMERGY RX300 | 2U | 0.6 |
| | PRIMERGY RX2560 M1/M2 | 4U | 1.0 |
| | PRIMERGY RX350 S7/S8 | 4U | 3.0 |
| | PRIMERGY RX4770 M4 | 2U | 1.65 |
| | PRIMERGY RX4770 M1/M2/M3 | 4U | 2.74 |
| | PRIMERGY RX500 S7 | 4U | 3.04 |
| | PRIMERGY RX600 S6 | 4U | 3.35 |

| | ラックマウント装置 | 占有ユニット数 | 最大漏洩電流 (mA) |
|------|-------------------------|---------|----------------|
| 本体装置 | PRIMERGY RX600 S5 | 4U | 1.12 |
| | PRIMERGY RX600 S4 | 4U | 2.2 |
| | PRIMERGY TX140 S2 | 4U | 0.5 |
| | PRIMERGY TX140 S1 | 5U | 0.42 |
| | PRIMERGY TX1330 M2/M3 | 4U | 0.87 |
| | PRIMERGY TX1330 M1 | 4U | 0.5 |
| | PRIMERGY TX150 S8 | 4U | 1.6 |
| | PRIMERGY TX150 S7 | 5U | 1.7 |
| | PRIMERGY TX150 S6 | 5U | 0.8 |
| | PRIMERGY TX150 S2/S4/S5 | 5U | 0.9 |
| | PRIMERGY TX150 | 5U | 0.2 |
| | PRIMERGY TX2540 M1 | 4U | 0.78 |
| | PRIMERGY TX200 S7 | 4U | 1.6 |
| | PRIMERGY TX200 S5/S6 | 5U | 1.6 |
| | PRIMERGY TX200 S3 | 4U | 3.4 |
| | PRIMERGY TX200 S2 | 4U | 1.2 |
| | PRIMERGY TX200 | 4U | 0.3 |
| | PRIMERGY TX300 S6 | 4U | 0.8 |
| | PRIMERGY TX300 S5 | 4U | 2.2 |
| | PRIMERGY TX300 S4 | 4U | 3.2 |
| | PRIMERGY TX300HA S5 | 4U × 2 | 2.2 × 2 |
| | PRIMERGY TX300HA S4 | 4U × 2 | 3.2 × 2 |
| | PRIMERGY TX300FT S5 | 4U × 2 | 2.2 × 2 |
| | PRIMERGY TX300FT S4 | 4U × 2 | 3.2 × 2 |
| | PRIMERGY TX600 | 5U | 0.6 |
| | PRIMERGY BX300シャーシ | 3U | - |

電源ランプ付OAタップ(PG-R2TP1)へ接続する装置の漏洩電流の合計を3.5mA以下としてください。
感電の原因になることがあります。

PRIMERGY製品の漏洩電流(周辺装置)

2024/08 現在

| | ラックマウント装置 | 型名 | 占有ユニット数 | 最大漏洩電流 (mA) |
|--------------------------------|---------------------------------|----|---------|----------------|
| | | | | |
| PRIMERGY SX05 S2/S3 | PY-B052A6,A7,A8,A9 PY-B053A9 | 1U | 0.35 | |
| PRIMERGY SX05 S1 | PY-B051A/U | 1U | 0.5 | |
| PRIMERGY SX10 | PG-R1BC4 | 3U | 0.8 | |
| PRIMERGY SX10 S2 | PG-R2BC1 | 3U | 0.8 | |
| PRIMERGY SX30 | PG-R1DC7 | 3U | — | |
| PRIMERGY SX35 | PG-R2DC1/2 | 2U | 0.8 | |
| PRIMERGY S10 | PG-R1BC3 | 3U | 0.8 | |
| PRIMERGY S30 | PG-R1DC6 | 3U | — | |
| JX40 | PY-D401U PG-R3DC1 | 2U | 1.45 | |
| JX40 S2 | PY-D402S/S2 | 2U | 1.74 | |
| コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] | PY-CFX20R | 1U | 1.2 | |
| コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000F] | PY-CFX20F | 1U | 1.2 | |
| イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6) | PY-SWX48T | 1U | 1.37 | |
| イーサネットスイッチ(10GBASE 48+6) | PY-SWX48P | 1U | 1.47 | |
| フラットディスプレイ | PY-R1DP1 PG-R4DP1 | 1U | 0.3 | |
| フラットディスプレイ | PG-R2DP1 PG-R2DP2 | 1U | 0.6 | |
| フラットディスプレイ | PG-R1DP2 PG-R1DP3 | 1U | 0.9 | |
| デジタルKVMスイッチ(16ポート) | PY-KVAD162 | 1U | 0.95 | |
| デジタルKVMスイッチ(8ポート) | PY-KVAD08 PG-SBD108 | 1U | 1.1 | |
| デジタルKVMスイッチ(16ポート) | PY-KVAD16 PG-SBD116 | 1U | 1.1 | |
| デジタルKVMスイッチ(32ポート) | PY-KVAD32 PG-SBD132 | 1U | 1.1 | |
| アナログKVM スイッチ(8 ポート) | PY-KVAA082 | 1U | 0.95 | |
| アナログKVM スイッチ(16 ポート) | PY-KVAA162 | 1U | 0.95 | |
| アナログKVM スイッチ(8 ポート) | PY-KVAA08 PG-SBA108 | 1U | 0.6 | |
| アナログKVM スイッチ(16 ポート) | PY-KVAA16 PG-SBA116 | 1U | 0.6 | |
| KVMスイッチ (4ポート) | PY-KVFA04 PG-SB205 | 1U | 0.4 | |
| KVMスイッチ (8ポート) | PY-KVFA08 PG-SB206 | 1U | 0.4 | |
| KVMスイッチ (4ポート) | PG-SB203 | — | 0 | |
| KVMスイッチ (8ポート) | PG-SB204 | 1U | 0.2 | |
| KVMスイッチ (4ポート) | PG-SB201 | — | 0 | |
| KVMスイッチ (8ポート) | PG-SB202 | 1U | 0.2 | |
| CRT/KB切替器(4ch) | PG-SB104 | — | 0 | |
| CRT/KB切替器(8ch) | PG-SB105 | 1U | 0.2 | |

この表

| | ラックマウント装置 | 型名 | 占有ユニット数 | 最大漏洩電流 (mA) |
|----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| | | | | |
| △の付 記 | ディスプレイ | VL-17BSE | - | 0 |
| | ディスプレイ | VL-17ASEL | - | 0 |
| | ディスプレイ | VL-17ASRL | - | 0 |
| | ディスプレイ | VL-179SEL | - | 0 |
| | ディスプレイ | VL-178SRL | - | 0 |
| | ディスプレイ | VL-178SEL | - | 0 |
| | ディスプレイ | VL-176SE | - | 0 |
| | ディスプレイ | VL-176SR | - | 0 |
| | ディスプレイ | VL-177SEL | - | 0 |
| | ディスプレイ | VL-156SE | - | 0 |

電源ランプ付OAタップ(PG-R2TP1)へ接続する装置の漏洩電流の合計を3.5mA以下としてください。
感電の原因になることがあります。

ラックへのPRIMERGY製品搭載情報 更新履歴

| ラックへのPRIMERGY製品搭載情報 更新履歴 | | |
|--------------------------|-------|---|
| 2024/8/6 | 全般 | RX1440M2,RX2450M2追加 |
| 2024/5/8 | 全般 | RX1330M6,TX1330M6追加 |
| 2023/8/2 | 漏洩電流 | RX4770M7追記 |
| 2023/7/26 | 全般 | RX4770M7,RX2530M7(Short Depth筐体),SX05S3追加 |
| 2023/6/13 | 全般 | CX400M7,PY-UPAC5K4,RX2530M6(Short Depth 筐体)追加 |
| 2023/3/31 | 全般 | RT2530M7,RX2540M7,TX2550M7追加 |
| 2022/4/19 | 全般 | 4月エンハンス対応 |
| 2021/11/4 | 全般 | 装置追加対応 |
| 2019/7/23 | 全般 | 7月エンハンス対応 |
| 2019/4/3 | 全般 | 4月エンハンス対応 |
| 2018/11/6 | 全般 | 11月エンハンス対応 SX05 S2 追加 |
| 2018/4/12 | 全般 | 4月エンハンス対応 |
| 2018/2/6 | 全般 | 2月エンハンス対応 |
| 2017/11/8 | 全般 | 11月エンハンス対応 |
| 2017/9/12 | P4,11 | イーサネットスイッチ 最大風量値、漏洩電流見直し |
| 2017/9/5 | 全般 | 9月エンハンス対応 |
| 2017/7/12 | 全般 | 7月エンハンス対応 |
| 2017/4/18 | 全般 | 4月エンハンス対応 |
| 2017/2/8 | 全般 | 2月エンハンス対応 |
| 2016/6/7 | 全般 | 6月エンハンス対応 |
| 2016/4/4 | 全般 | 4月エンハンス対応 |
| 2016/1/5 | 全般 | 1月エンハンス対応 |
| 2015/5/7 | 全般 | 5月エンハンス対応 |
| 2015/4/9 | 全般 | 4月エンハンス対応 |
| 2015/1/23 | 全般 | 1月エンハンス対応 |
| 2014/11/25 | 全般 | 11月エンハンス対応 19R-174x,19R-16xx,SE-R8RCxx 旧ラック一覧へ移行 |
| 2014/9/9 | 全般 | 8,9月エンハンス対応 凡例変更、CFX2000F条件追加 |